

**“СВИД 2019” КОНГРЕССИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН
ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ХҮРТЭЭМЖИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Тайлан боловсруулсан: ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ ТӨВ

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээг гадаад зочид төлөөлөгч нар байрлах зочид буудал болон буудал орчмын олон нийтийн үйлчилгээний газруудыг хамруулан хийв. Мөн нийтийн эзэмшлийн 10-н байршлын явган хүний замд хүртээмжийн үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээний ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биечлэн үнэлэх аргачилал болон Монгол улсын стандарт норм дүрмийн заалтаар боловсруулсан үнэлгээний хуудас ашигласан болно. Үнэлгээний багт тэргэнцэртэй хүн 4, туслах ажилтан 6, төрийн албан хаагч 1 хүн ажиллав.

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДСЭН ЧИГЛЭЛ:

- Шангрилла зочид буудлын зүүн хойд уулзвараас-Хүүхдийн ордны баруун хойд уулзвар. 1000 м
- Хүүхдийн ордны баруун хойд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвар. 1142 м
- Шангрилла зочид буудлын хойд зам-Blue sky tower ын урд замыг холбосон дунд зам. 547 м
- МУИС-ийн уулзвараас-Сүхбаатарын талбайн зүүн урд уулзвар. 1179 м
- Натурын зам. 1495 м
- МУИС уулзвар-ШУТИС уулзвар-Багшийн дээд уулзвар. 1100 м
- Туушин зочид буудлын урд зам. 625 м
- Central tower хойд туслах зам. 373 м
- Blue sky tower-н 3 тал. 452 м
- Улсын их дэлгүүр. 158 м

НИЙТ: 97 явган хүний гарц 8071 м явган замуудад үнэлгээ хийгдсэн.

ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭХ ГАЗРУУД:

Талбайн зүүн урд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвар

№	Зураг	Байршил	Зөвлөмж
1		Сүхбаатарын талбайн зүүн урд уулзвар	• Явган хүний зам дээрх саадыг чөлөөлөх

7		Шангрилла зочид буудлын хойд уулзварын 47.3 метр явган зам	Харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч хавтан шинэчлэх.
---	---	--	---

Чойжин ламын сүм музейн дунд зам

Чойжин ламын сүм музейн баруун талын 547 метр туслах замын 2 талаар 1.5 метрээс багагүй өргөнтэй явган хүний зам төлөвлөх. Явган хүний замын голд харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч хавтан төлөвлөх. Явган зам авто замтай огтлолцох хэсэг дэх гарцны налууг 8.3 %-с ихгүйгээр төлөвлөх болон гарцны бордиур авто замын зорчих хэсгий түвшний зөрүү 2.5 см-с өндөргүй байх.




Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ.

№	Зураг	Байршил	Зөвлөмж
1		Чойжин ламын сүм музейн баруун тал дахь 547 метр туслах зам	- Явган зам дээр байрласан автомашиныг тогтмол чөлөөлөх. - Нийтийн эзэмшлын зам талбайд байрласан саадыг чөлөөлөх. - Явган замыг өргөнгүй 1.5 м-с багагүй болгон засварлах. - Явган замын тууш дагууд харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх.

Blue sky tower урд зам

Blue sky tower-н зүүн талын уулзвараас Эвсэг кашмейрын баруун талын уулзвар хүртлэх авто замын урд болон хойд хэсгийн 678 метр явган хүний зам. Тухайн явган хүний замын зорчих хэсэгт барилга байгууламжийн шат болон бусад орчны саад ихээр байрласан. Эдгээр саадыг явган хүний замын зорчих хэсгээс чөлөөлөх шаардлагатай. Мөн явган зам авто замтай огтлолцох хэсгүүдийг стандартын дагуу шинэчлэн төлөвлөх.




Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ.

№	Зураг	Байршил	Зөвлөмж
5		Элит караокены урд тал	- Явган замын гарцны хашлагыг авто замын зорчих хэсгийн гадаргуутай нэг түвшинд болгон төлөвлөх. - Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с ихгүй алгуур болгон засварлах. - Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан анхааруулах товруут хавтан төлөвлөх.

Хүүхдийн ордны баруун хойд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвар

Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвараас Хүүхдийн ордны хойд уулзвар хүртлэх авто замын урд болон хойд хэсэг дэхь явган хүний замын зорчих хэсэг дээр байрласан саадын бүрэн чөлөөлөх. Явган хүний зам авто замтай огтлолцох хэсгийн гарцуудыг стандартын дагуу шинэчлэн төлөвлөх шаардлагатай.



Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ.

№	Зураг	Байршил	Зөвлөмж
2		Шангрилла зочид буудлын зүүн талын явган хүний гарц	• Явган хүний гарцны хашлагыг авто замын зорчих хэсгийн гадаргуутай нэг түвшинд болгон төлөвлөх. • Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан анхааруулах товруут хавтан төлөвлөх. • Явган замын тууш дагууд харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх.
3		Шангрилла зочид буудлын зүүн талын явган хүний гарц	• Явган хүний гарцны хашлагыг авто замын зорчих хэсгийн гадаргуутай нэг түвшинд болгон төлөвлөх. • Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан анхааруулах товруут хавтан төлөвлөх. • Явган замын тууш дагууд харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх.